



給排気トップ型式	壁厚調整範囲
FFT-10-200C	150~250
FFT-10-300C	250~350
FFT-10-400C	350~450

給排気トップの詳細寸法は、
給排気トップの外観図および
工事説明書を参照してください。

()寸法は据置台が450の場合

(注1) ドレン管(接続R1/2)の工事について
この機器は潜熱回収型高効率製品のため、燃焼時にドレン水が排出されます。ドレン管(現地調達)は必ず排水口まで導いて、先端は必ず排気開放されるようにしてください。下水道法に基づき施工してください。

(注2) 機器に異常があった場合、過圧逃し弁(給湯接続口の水抜栓)から水蒸気が出ることがあります。過圧逃し弁には必ず付属の排水チューブを接続し、チューブの先端から水蒸気が出て影響のない場所に導いてください。

名称	屋内標準設置図(給排気筒延長/左仕様)			
型式	RHBH-RM246AFF2-1			
作成	2020.09	尺度	1:10	サイズ A3
リンナイ株式会社				